PAVUS, a.s.
Autorizovaná osoba AO 216, Notifikovaná osoba 1391
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Rozhodnutí o autorizaci č. 46/2006 ze dne 22. listopadu 2006

C E R T I F I K Á T V Ý R O B K U

č. 216/C5a/2011/0033
vydaný pro

výrobce:
SPRINKLER SYSTÉM CZ s.r.o.,
Čapkovská 47, 566 01 Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, IČ 28795687
místo výroby:
SPRINKLER SYSTÉM CZ s.r.o.,
Čapkovská 47, 566 01 Vysoké Mýto, Pražské Předměstí
stát původu výrobku:
Česká republika

V souladu s ustanovením § 5a odst. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 163/2002 Sb."), Autorizovaná osoba AO 216 potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Stabilní hasicí zařízení sprinklerové, vodní

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby výrobků výrobcem a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené technickými předpisy, které souvisejí se základními požadavky uvedenými ve Stavebním technickém osvědčení č. S-216/C5a/2011/0033 ze dne 24. května 2011 (dále jen „STO").

Autorizovaná osoba AO 216 zjistila, že systém řízení výroby výrobků výrobcem odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh, splňovaly požadavky stanovené ve shora uvedeném stavebním technickém osvědčení a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Protokol o certifikaci č. P-216/C5a/2011/0033 ze dne 27. května 2011, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby a systém řízení výroby výrobků výrobcem, výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba AO 216 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby u výrobce podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Pokud Autorizovaná osoba AO 216 zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

V Praze dne 27. května 2011

AUTORIZOVANÁ OSOBA 216 PAVUS, a.s.

Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216

Základní komponenty certifikovaného výrobku jsou uvedeny na druhé straně tohoto certifikátu.

Druhá strana certifikátu výrobku č. 216/C5a/2011/0033
Základní komponenty certifikovaného výrobku:
Stabilní hasicí zařízení sprinklerové, vodní

Sprinkler se standardní a vysokou citlivostí, model TY-B a TY-FRB	Sprinkler se skleněnou pojistkou, K57, typ MX3-Sp-24	Tlakový spínač poplachu FF4-2, FF4-10 a FF4-16
Sprinkler se standardní a vysokou citlivostí, model TY-B a TY-FRB	Sprinkler se skleněnou pojistkou, K57, typ MX5-Sp-24	Spínač průtoku vody, model VSR (EU)
Sprinkler, model RFII (TY3551)	Sprinkler se skleněnou pojistkou, K115, typ MX5-Sp-24	Poplachový zvon WMA-1
Suchý sprinkler, model HTS-15/5, DSP, (TY4251), otevírací teplota 68°C, 79°C a 93°C, K-faktor 80	Sprinkler se skleněnou pojistkou, K80, typ MX3-Sp-24	Poplachový zvon AG-2
Suchý sprinkler, model DS-1	Sprinkler se skleněnou pojistkou K80, typ MX5-Sp-24	Uzavírací armatura - motýlová klapka, typ JMA, DN 50 až DN 300
Sprinkler, model TY-L (TY3111)	Sprinkler se skleněnou pojistkou K80, typ MX5-DSP-24	Motýlová klapka, typ JMC, pro použití mezi přírubami, se spínačem a bez spínače, DN 50 až DN 300
Sprinkler stojatý TYCO, model K17-231, ¾" NPT, s otevírací teplotou 68 °C, 93 °C a 141 °C, K-faktor 242	Sprinkler, typ 21 MX 3 – Sp, DN15 – K80, DN15 – K115	Sprinklerová zařízení – Požární horizontální odstředivá čerpací soustrojí NIJHUIS, typ HG1, HGT1
Sprinkler ELO 231B (TY5151, TY5251, TY5851)	Sprinkler, typ 21 MX 3 – Su, DN15 – K80, DN15 – K115	Sprinklerové zařízení – požární čerpací soustrojí Speck Pumpen
Horizontální stranový sprinkler s prodlouženým výstřikem, TY 3332 a TY 4332, série TY-FRB, otevírací teplota 57 °C, 68 °C a 79 °C, K-faktor 80 a 115	Sprinkler, typ 21 MX 3 – Fp, DN15 – K80	Požární čerpadla Sterling Fluid Systems Řada Multistream / CD10K Řada Eurostream Řada Thrustream Řada Unistream
Sprinklery s rozšířeným pokrytím, řada EC – EC-11, EC-14 a EC-25	Sprinkler, typ 21 MX 5 – Sp, DN15 – K80, DN15 – K115	Požární čerpadla KSB Etanorm MX/RX , CPKN-SX UPA
Sprinkler TY-B (TY2149)	Sprinkler, typ 21 MX 5 – Su, DN10 – K57, DN15 – K80, DN15 – K115	Požární ponorné čerpadlo EMU, typová řada K, jedno, dvou, tří a čtyřstupňové
Sprinkler TY-B (TY4641)	Sprinkler, typ 21 MX 3 – Fp, DN15 – K80	Požární ponorné čerpadlo EMU, typová řada KM, jedno, dvou a třístupňové
Sprinkler TY-B (TY4241)	Sprinkler Undercover, typ MX3-CCP/MX3-RP, DN15 – K80	Čerpací soustrojí Fire NKF diesel – Jednostupňová sprinklerová čerpadla s axiálním vstupem, typ „NKF 50-200", typ „NKF 65-200", typ „NKF 80-200", typ „NKF 80-250", typ „NKF 150-400", typ „NKF 150-500", s dieselovým motorem
Sprinkler TY-B (TY4141)	Hlavní uzavírací ventil z tvárné litiny, model 05-47, s nevýsuvným vřetenem, DN 40 až DN 300	Čerpací soustrojí Fire NKF – Jednostupňová sprinklerová čerpadla s axiálním vstupem, typ „NKF 50-200", typ „NKF 65-200", typ „NKF 80-200", typ „NKF 80-250", typ „NKF 150-400", typ „NKF 150-500", typ „NKF 200-500", s pohonem elektromotory
Sprinkler TY-B (TY3641)	Uzavírací klapka, typ JPL, DN 50 až DN 300	Čerpací soustrojí Fire HSEF diesel – Jednostupňová čerpadla s horizontálně děleným tělesem a dieselovým pohonem
Sprinkler TY-B (TY3241)	Mokrá ventilová stanice Tyco, typ AV-1, DN 100, DN 150, DN 200	Závěsy potrubí SHZ systém Siconnect - objímka typ Stabil D-G, pouto závěsné typ RSL N, pouto závěsné typ RSL Praktica S, držák trapézový TRH, závěs výkyvný KD typ TD, svěrka upevňovací typ TCS, kloub univerzální typ UG
Sprinkler TY-B (TY3141)	Mokrá ventilová stanice NAV-NMX/RK a NMX/FL, DN 80, DN 100, DN 150 a DN 200	
Sprinkler TY-B (TY2249)	Zaplavovací ventilová stanice, model DV-5, membránový typ, DN 40 až DN 200	Závěsy potrubí SHZ systém Siconnect – montážní lišty systému 41, systému 27 a příslušenství
Středněrychlostní hubice, ½" NPT, typ MV, úhel výstřiku 90 ° až 160 °, K-faktor 15,9 až 99,5	Suchá ventilová stanice Tyco, typ DPV-1, DN 100, DN 150	Závěsy potrubí SHZ – konzola Hilti, typ MQK, zesílený úhelník Hilti, typ MQW-S/2, objímky Hilti, typ MP-SP a MP-MS, montážní závěs Hilti, typ MF-TSH, nosníková svorka Hilti, typ MAB-9, 11, 13, 17 a výkyvná nosníková svorka MQT-G
Sprinkler se skleněnou pojistkou, K115, typ MX3-Sp	Suchá ventilová stanice TAV-TMX/RK a TMX/FL, DN 80, DN 100, DN 150	
Sprinkler se skleněnou pojistkou, K115, typ MX3-Sp-24	Tlakový spínač poplachu, model PS10-1A, PS10-2A	Závěsy potrubí SHZ sklopné hmoždinky Hilti, typ MF-SKD
Elektrická požární signalizace není součástí systému.		

Platnost STO č. S-216/C5a/2011/0033 je do 31. května 2014.

PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA 216 ÚNMZ 1

Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216