



PAVUS, a.s.
Autorizovaná osoba AO 216, Notifikovaná osoba 1391
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek
Rozhodnutí o autorizaci č. 46/2006 ze dne 22. listopadu 2006

C E R T I F I K Á T V Ý R O B K U

č. 216/C5a/2011/0034

vydaný pro

výrobce:

SPRINKLER SYSTÉM CZ s.r.o.,
Čapkovská 47, 566 01 Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, IČ 28795687

místo výroby:

SPRINKLER SYSTÉM CZ s.r.o.,
Čapkovská 47, 566 01 Vysoké Mýto, Pražské Předměstí

stát původu výrobku:

Česká republika

V souladu s ustanovením § 5a odst. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 163/2002 Sb.“), Autorizovaná osoba AO 216 potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Stabilní hasicí zařízení sprinklerové, vodní, systém ESFR

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby výrobků výrobcem a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené technickými předpisy, které souvisejí se základními požadavky uvedenými ve Stavebním technickém osvědčení č. S-216/C5a/2011/0034 ze dne 24. května 2011 (dále jen „STO“).

Autorizovaná osoba AO 216 zjistila, že systém řízení výroby výrobků výrobcem odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh, splňovaly požadavky stanovené ve shora uvedeném stavebním technickém osvědčení a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Protokol o certifikaci č. P-216/C5a/2011/0034 ze dne 27. května 2011, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku, nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby a systém řízení výroby výrobků výrobcem, výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba AO 216 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby u výrobce podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Pokud Autorizovaná osoba AO 216 zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

V Praze dne 27. května 2011



Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216

Základní komponenty certifikovaného výrobku jsou uvedeny na druhé straně tohoto certifikátu.

Druhá strana certifikátu výrobku č. 216/C5a/2011/0034
Základní komponenty certifikovaného výrobku:
Stabilní hasicí zařízení sprinklerové, vodní, systém ESFR

Závěsný sprinkler, model ESFR-25, NPT 1", otevírací teplota 74 °C a 101 °C, K-faktor 360 (363)	216/C5a/2009/0041 PAVUS	Poplachový zvon AG-2	0786-CPD-40013 VdS
Stojatý sprinkler, model ESFR-17, otevírací teplota 74 °C a 101 °C, K-faktor 244 (242)	216/C5a/2009/0040 PAVUS	Uzavírací armatura - motýlová klapka, typ JMA, DN 50 až DN 300	216/C5a/2009/0019 PAVUS
Závěsný sprinkler, model ESFR-17, otevírací teplota 74 °C a 101 °C, K-faktor 244 (242)	216/C5a/2009/0039 PAVUS	Motýlová klapka, typ JMC, pro použití mezi přírubami, se spínačem a bez spínače, DN 50 až DN 300	216/C5a/2009/0032 PAVUS
Závěsný sprinkler ESFR-1 (TY6226)	216/C5a/2010/0108 PAVUS	Sprinklerová zařízení – Požární horizontální odstředivá čerpací soustrojí NIJHUIS, typ HG1, HGT1	216/C5a/2010/0028 PAVUS
Závěsný sprinkler ESFR, model H-22 (SIN RA1011), HL-22 (SIN R7711), K-22 Magnum (SIN R6611)	216/C5a/2011/0052 PAVUS	Sprinklerové zařízení – požární čerpací soustrojí Speck Pumpen	216/C5a/2010/0027 PAVUS
Závěsný sprinkler ESFR, model JL-17 (SIN RA1914)	216/C5a/2010/0132 PAVUS	Požární čerpadla Sterling Fluid Systems Řada Multistream / CD10K Řada Eurostream Řada Thrustream Řada Unistream	204/C5a/2007/080-014375, 014374, 204/C5a/2010/080-015918, 015915 TZÚS
Hlavní uzavírací ventil z tvárné litiny, model 05-47, s nevýsuvným vřetenem, DN 40 až DN 300	216/C5a/2009/0034 PAVUS	Požární čerpadla KSB Etanorm MX/RX, CPKN-SX UPA	204/C5a/2009/080-015156 080-015159 080-015162 TZÚS
Uzavírací klapka, typ JPL, DN 50 až DN 300	216/C5a/2009/0031 PAVUS	Požární ponorné čerpadlo EMU, typová řada K, jedno, dvou, tří a čtyřstupňové	216/C5a/2010/0009 PAVUS
Mokrý ventilová stanice Tyco, typ AV-1, DN 100, DN 150, DN 200	0786-CPD-40219 0786-CPD-40220 0786-CPD-40221 VdS	Požární ponorné čerpadlo EMU, typová řada KM, jedno, dvou a třístupňové	216/C5a/2010/0010 PAVUS
Mokrý ventilová stanice NAV-NMX/RK a NMX/FL, DN 80, DN 100, DN 150 a DN 200	0786-CPD-40017 0786-CPD-40018 0786-CPD-40019 0786-CPD-40020 VdS	Čerpací soustrojí Fire NKF diesel – Jednostupňová sprinklerová čerpadla s axiálním vstupem, typ „NKF 50-200“, typ „NKF 65-200“, typ „NKF 80-200“, typ „NKF 80-250“, typ „NKF 150-400“, typ „NKF 150-500“, s dieslovým motorem	216/C5a/2009/0149 216/C5a/2009/0150 216/C5a/2009/0151 216/C5a/2009/0152 216/C5a/2009/0153 216/C5a/2009/0154 PAVUS
Zaplavovací ventilová stanice, model DV-5, membránový typ, DN 40 až DN 200	216/C5a/2009/0036 PAVUS	Čerpací soustrojí Fire NKF – Jednostupňová sprinklerová čerpadla s axiálním vstupem, typ „NKF 50-200“, typ „NKF 65-200“, typ „NKF 80-200“, typ „NKF 80-250“, typ „NKF 150-400“, typ „NKF 150-500“, typ „NKF 200-500“, s pohonem elektromotory	216/C5a/2009/0155 216/C5a/2009/0156 216/C5a/2009/0157 216/C5a/2009/0158 216/C5a/2009/0159 216/C5a/2009/0160 216/C5a/2009/0161 PAVUS
Suchá ventilová stanice Tyco, typ DPV-1, DN 100, DN 150	0786-CPD-40108 0786-CPD-40109 VdS	Čerpací soustrojí Fire HSEF diesel – Jednostupňová čerpadla s horizontálním děleným tělesem a dieslovým pohonem	216/C5a/2010/0110 PAVUS
Suchá ventilová stanice TAV-TMX/RK a TMX/FL, DN 80, DN 100, DN 150	0786-CPD-40030 0786-CPD-40031 0786-CPD-40032 VdS	Závěsy potrubí SHZ systém Siconnect - objímka typ Stabil D-G, pouto závěsné typ RSL N, pouto závěsné typ RSL Praktika S, držák trapézový TRH, závěs výkyvný KD typ TD, svěrka upevňovací typ TCS, kloub univerzální typ UG	216/C5a/2010/0160 PAVUS
Tlakový spínač poplachu, model PS10-1A, PS10-2A	216/C5a/2009/0033 PAVUS		
Tlakový spínač poplachu FF4-2, FF4-10 a FF4-16	216/C5a/2009/0018 PAVUS	Závěsy potrubí SHZ systém Siconnect – montážní lišty systému 41, systému 27 a příslušenství	216/C5a/2010/0161 PAVUS
Spínač průtoku vody, model VSR (EU)	0786-CPD-40216 VdS	Závěsy potrubí SHZ – konzola Hilti, typ MQK, zesílený úhelník Hilti, typ MQW-S/2, objímky Hilti, typ MP-SP a MP-MS, montážní závěs Hilti, typ MF-TSH, nosníková svorka Hilti, typ MAB-9, 11, 13, 17 a výkyvná nosníková svorka MQT-G	216/C5a/2010/0057 PAVUS
Poplachový zvon WMA-1	0786-CPD-40052 VdS	Závěsy potrubí SHZ sklopné hmoždinky Hilti, typ MF-SKD	216/C5a/2010/0059 PAVUS
Elektrická požární signalizace není součástí systému.			

Platnost STO č. S-216/C5a/2011/0034 je do 31. května 2014.



Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s. – AO 216